

Neues aus dem Gemeindehaus

Wasserversorgung – Untersuchungsbericht vom IKL Schaffhausen

Probenahme Datum 11.07.2023 – 17.07.2023 - Untersuchungszeit 11.07.2023 – 20.07.2023

Selbstkontrolle:

Zum Zeitpunkt der Probenahme entsprachen die Proben in den untersuchten Belangen den Anforderungen der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen. (TBDV, SR 817.022.11).

Probe Nummer N4513 QW Quellen Bartellen:

Die mikrobiologische Qualität war gut.

Probe Nummer N4520 NW Werkhof:

Chemisch-physikalisch lagen die untersuchten Parameter innerhalb der zu erwartenden Werte.

Probe Nummer N4521 NW Wilen:

Die mikrobiologische Qualität war sehr gut.

Probe Nummer N4522 NW Schützenstrasse:

Die mikrobiologische Qualität war gut.

Probe Nummer N4523 NW Moskau:

Die mikrobiologische Qualität war äusserst gut.